


經濟部能源局 公告

發文日期：中華民國 109 年 9 月 3 日
發文字號：能技字第 10905015550 號
附件：身分關係揭露表



主旨：公告受理申請 110 年「節能績效保證計畫」之期間及優先補助項目。

依據：「節能績效保證專案示範推廣補助要點」第 6 點及第 18 點。

公告事項：

- 一、受理申請期間：自 109 年 9 月 15 日起至 109 年 10 月 15 日止（以郵戳為憑）。
- 二、指定送達地點：經濟部能源局（地址：104100 臺北市中山區復興北路 2 號 12 樓）。
- 三、補助對象：依法設立登記之法人、醫療機構、機關及學校。
- 四、補助條件：
 - （一）申請補助單位契約用電容量達 100 瓩以上或整合自身及所屬（轄）單位累積契約用電容量達 500 瓩以上者。

(二)績效保證計畫節能率不得低於10%。

(三)該績效保證計畫項目未獲其他政府機關補助者。

五、補助額度：

(一)單一績效保證計畫補助金額以新臺幣500萬元為上限，且未超過該計畫執行經費20%為原則；整合自身及所屬(轄)單位累積契約用電容量達500瓩以上之績效保證計畫，補助金額以新臺幣1,500萬元為上限，且未超過該計畫執行經費20%為原則。

(二)申請補助單位為中小企業，其補助比例上限得提高為計畫執行經費30%。

(三)優先補助項目，其補助比例得就優先補助項目部分所需經費，提高10%補助比例上限。

六、優先補助項目：

(一)動力機械設備：泵浦、風機、空氣壓縮機及馬達。

(二)服務業中央空調系統：水側系統耗能指標值小於0.75kW/RT、空氣側系統耗能指標值小於0.25kW/RT之改善項目。

(三)資料中心能源效率指標值(Power Usage Effectiveness；PUE)小於1.5。

(四)建置能源管理系統(Energy Management System；EMS)。

(五)運用創能減少用電負載之設備技術。

七、申請服務業中央空調水側系統耗能指標值小於0.75kW/RT者，應建置可視化監測系統，並配合提供改善後1年之量測資料，可視化監測系統需包含項目如下：

(一)水側系統用電資訊：含冰水主機總用電功率、附屬設備總用電功率(含冰水泵、冷卻水泵及冷卻水塔)。

(二)水側系統冷凍能力：含冰水系統主幹管冰水流量、進/出水溫度，並標示系統總冷凍能力。

(三)水側系統冷卻能力：含冷卻水系統主幹管冷卻水流量、進/出水溫度，並標示系統總冷卻能力。

八、申請建置能源管理系統(Energy Management System；EMS)者，必須於申請計畫書詳細說明系統架構規劃及建置後所採行之能源管理做法，承諾後續藉由能源管理系統可再節電之效益，並於改善後1年提出成效報告，同時提供再節電效益

之佐證資料。

九、詳細申請規定，請參考「節能績效保證專案示範推廣補助要點」（可於本局機關網站：

https://www.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/Law/Content.aspx?menu_id=1053 查詢)

十、如申請人屬「公職人員利益衝突迴避法」第2條及第3條所定公職人員或關係人者，請一併檢具「公職人員及關係人身分關係揭露表」（如附件）。

局長 游振偉

