

檔 號：

保存年限：

台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 函

地址：30080新竹市光復路1段681號

聯絡人：田欽堂

傳真：033802057

電子信箱：u757068@taipower.com.tw

連絡電話：033801972-221, 93-21090#221

受文者：行政院原能會核能研究所(中二CS)等

發文日期：

發文字號：桃供字第1118104086號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：有關本處轄管69千伏松樹~中二、中三線，8月14日線路事故跳脫致設備受損，當日臨時修復改善，擬於8月21日(日)8時至17時正式辦理停電修復，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本線路8月14日事故跳脫故障電流較大，事故點緊急臨時處理後於當日下午恢復供電。8月15日再派員實施導線接頭測溫，發現6號塔2號線前號側導線終端壓接套管有發熱情形，須立即安排停電處理以維供電安全，並將該座鐵塔次號側礙子更換及1號線導線終端部分重新施作，已安排停電及備料。
- 二、因時間緊迫，已先行電話告知，請貴院規劃配合，至紓公誼。

正本：行政院原能會核能研究所(中二CS)、國家中山科學研究院(中三CS)

副本：

處長 林俊宏

依照分層負責授權部門主管決行

