

台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 函

地址：30080新竹市光復路1段681號
聯絡人：蘇品文
電子信箱：u019618@taipower.com.tw
連絡電話：03-3802057#222

受文者：行政院原子能委員會核能研究所

發文日期：中華民國112年8月17日

發文字號：桃供字第1128100176號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本處訂於112年9月10日(日)辦理69千伏佳安~中一、中二線線路停電安裝避雷器等作業，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本處轄管線路去(111)年曾因雷擊事故造成兩回線同時跳脫，為防止雷害事故再發確保供電穩定，本處須停電辦理旨揭線路#1~#15區間線路避雷器安裝作業。
- 二、另有關中二變電站原由佳安~中一、中二線及松樹~中二、中三線2回線供電，因111年8月中二變電所站內設備故障待修復，故將佳安~中一、中二線之中二分歧線#4跳線切離改由單回線供電。經洽中二變電站之設備已修復完成，為減少供電系統風險確保中二變電站2回線供電，本處須停電辦理中二分歧線#4跳線接回作業。
- 三、綜上所述，本處訂於112年9月10日辦理69千伏佳安~中一、中二線線路停電安裝線路避雷器及中二分歧線#4跳線接回等工作，至紓公誼。

正本：行政院原子能委員會核能研究所、國家中山科學研究院

副本：電 2023/08/18 文
交 08:02:30 章

總收文 112.08.18



1120007530

處長楊銘德

裝

訂

線

